



specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

10310 Ivanić-Grad, Omladinska 23a, HRVATSKA, p.p. 47

Tel.: ++385 1 2834 555, Fax.: ++385 1 2881 481,

www.naftalan.hr, e-mail: naftalan@naftalan.hr

MB: 3186342, žiro račun broj: 2360000-1101716186



Ur.broj:238/10-111-2587/13

Ivanić Grad, 15. studeni 2013. godine

Na temelju članka 8. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novine" br. 116/11), te članka 33. Statuta (Glasnik Zagrebačke županije 8/09) Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: Bolnica), ravnatelj donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad, zaštita života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja, te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- I. Temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara;
- II. Obveze i odgovornosti vezane uz provedbu mjera zaštite od požara:
 1. Osnovne mjere zaštite od požara
 - 1.1. Građevinske mjere zaštite od požara
 - 1.1.1. Izlazi i izlazni putevi,
 - 1.1.2. Otvori u zidovima,
 - 1.1.3. Zidovi, stupovi i stropovi,
 - 1.1.4. Pokrovi i krovovi,
 - 1.1.5. Ostale građevne konstrukcije,
 - 1.2. Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima,
 - 1.3. Mjere zaštite od požara na gromobranskoj instalaciji,
 - 1.4. Mjere zaštite od požara na uređajima i instalacijama ventilacije i grijanja,
 2. Ostale mjere zaštite od požara,
 - 2.1. Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
 - 2.2.1. Vatrogasni aparati,
 - 2.2.2. Sustav za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (sustav za detekciju plina),
 - 2.2.3. Hidrantska instalacija,
- III. Ustroj i način obavljanja unutarnje kontrole i provedbe mjera zaštite od požara,
- IV. Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbuđivanja o opasnostima od požara,
- V. Osposobljavanje radnika iz zaštite od požara i upoznavanje s opasnostima,
 1. Osposobljavanje radnika,
 2. Upoznavanje radnika s opasnostima na radnom mjestu,
- VI. Obveze rukovoditelja odjela i drugih radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog neprimjene propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,
 1. Obveze rukovoditelja odjela,
 2. Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara,
 3. Odgovornost zbog nepoštivanja propisanih i navedenih mjera zaštite od požara,
- VII. Dužnosti radnika u slučaju nastanka požara,
- VIII. Prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- rješenje o razvrstavanju Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u kategoriju ugroženosti od požara broj: 511-10-09/1-UP-1090/1-96 U.S. od 28.06.1996. godine;
- popis i raspored vatrogasnih aparata;
- evidencija o održavanju vatrogasnih aparata (redovni, periodični pregled i kontrolno ispitivanje);

Članak 4.

Poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavljaju radnici Tehničkog odjela i odgovorna osoba za zaštitu od požara.

Ravnatelj imenuje odgovornu osobu za zaštitu od požara.

Članak 5.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi, mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, evidencije, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava.????

Isprave iz stavka 1. ovog članka pohranjuju se i čuvaju kod odgovorne osobe za zaštitu od požara.

Članak 6.

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje radi zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara, te osposobljavanje i davanje ovlasti za obavljanje poslova zaštite od požara s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja zaposlenika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i na prostoru Bolnice kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina, pogona i drugih sredstava rada.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normative, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne i propagandne naravi utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

II. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 7.

Svaki radnik obavezan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim internim aktima.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Bolnici radi privremenog ili povremenog obavljanja poslova, te radi obavljanja poslova po posebnom ugovoru.

Zaposlenici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za Bolnicu u njezinim prostorijama i prostorima obvezni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka odgovorne osobe za zaštitu od požara.

Članak 8.

U cilju otklanjanja uzroka nastanka požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih, ostalim prostorima u Bolnici primjenjuju se mjere zaštite o požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao izgradnju privremenih građevina, te ugradnju uređaja i opreme u njima;

- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih, ventilacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i dr.) tako da ne predstavlja opasnost od požara;
- čuvanje i korištenje zapaljivih tekućina koje se koriste za rad strojeva (agregat);
- određivanje mjesta i uvjeta čuvanja otpada koji se nalaze u prostorijama Bolnice a nastaju prilikom rada;
- postavljanje upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenje otvorene vatre, zavarivanja i sl.);
- održavanje čistoće u prostorima i prostorijama Bolnice i njezinim dijelovima, odnosno uklanjanje otpada i drugih zapaljivih tvari, na za to određena mjesta;
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz vatrogasnih vozila;
- upotreba uređaja za zagrijavanje i njihovo održavanje kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti;
- opskrbljenost hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara, a čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Članak 9.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), a ostale mjere zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom.

1. Osnovne mjere zaštite od požara

Članak 10.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama, mjere zaštite od požara u akumulatorskoj stanici, te mjere zaštite od požara na instalacijama ventilacije i grijanja.

1.1. Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 11.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima;
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini;
- sprječavanje širenja požara - lokaliziranje (ponajprije izvan područja građevine i njihovih dijelova);
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima;
- očuvanje građevina i njihovih dijelova.

Članak 12.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevina i njihovih dijelova, materijala i konstrukcija u određenim rokovima, te izvođenje građevinskih radova po dokumentaciji za koju je dobivena suglasnost.

Građevinske konstrukcije se pregledavaju u cilju utvrđivanja stanja vatrootpornosti istih.

1.1.1. Izlazi i izlazni putevi

Članak 13.

Cjelokupan prostor na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putevima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putevima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna, niti imati naglih promjena visina.

Za završnu obradu poda, na putevima evakuacije, mogu se upotrebljavati samo materijali koji su otporni na požar.

Članak 14.

Na izlazima i izlaznim putevima namijenjenim za evakuaciju, smjer izlaza, mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću.

Za evakuaciju u slučaju opasnosti mora se izraditi plan evakuacije za sve građevine i građevinske dijelove Bolnice, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Na izlazima i izlaznim putevima koji se koriste za evakuaciju na zidu mora biti obješen grafički plan evakuacije s označenim smjerom izlaska s tog mjesta na slobodni prostor.

Grafički planovi evakuacije moraju se postaviti u izlazima i izlaznim putevima na svakih 5 metara udaljenosti od izlaza ili stubišta.

Članak 15.

Putevi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da vode prema otvorenom prostoru dovoljno prostranom da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevina, te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 50 m u prizemnom i 30 m u katnom objektu.

Dužina puta evakuacije može se odrediti i računski, koristeći pri tome horizontalnu brzinu kretanja osoba i vrijeme koje se smatra dovoljnim za udaljavanje do sigurnog prostora, te otpornost konstrukcije na požar.

Vrata na putevima evakuacija moraju biti izvedena tako da se mogu otvarati u smjeru evakuacije. Ta vrata moraju biti zaokretna i izvedena od negorivog materijala.

Rukohvati i ograda na stepeništu mora biti stabilno učvršćena za konstrukciju građevine.

1.1.2. Otvori u zidovima

Članak 16.

Sva vrata u građevinama i građevinskim dijelovima moraju se lako zatvarati i otvarati.

Sva vrata moraju se otvarati u smjeru izlaska (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja, niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti.

Ako su vrata ostakljena, staklo na istim ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Protupožarna vrata trebaju uvijek biti u takvom stanju da sprečavaju širenje požara, a to znači da dovratnik ne smije biti odvojen od zida, fuga između vrata i zida mora biti zabrtvljena,

krila vrata ne smiju biti iskrivljena ili oštećena, okov ne smije biti labav, moraju se otvarati prema van, a dovratnik mora imati otpornost protiv požara sukladno normama.

Pregled svih vrata mora se obavljati najmanje jednom godišnje o čemu se vodi zapis, koji se prosljeđuje odgovornoj osobi za zaštitu od požara, a ako su uočeni nedostaci, ravnatelju Bolnice.

Članak 17.

Svi prozori, predviđeni za otvaranje, moraju se lako otvarati i zatvarati s poda, dok stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Prozori kao nadsvjetla mogu se postaviti u pregradnim zidovima samo unutar požarnog sektora.

Članak 18.

Stubište u građevini ili građevinskom dijelu mora biti odvojeno požarnim zidom od ostalih prostora.

Otvori koji služe za provođenje instalacija trebaju u unutrašnjosti imati protupožarne zaklopke, a s vanjske strane moraju biti protupožarno brtvljeni uz građevinsku konstrukciju.

Okna dizala moraju biti odijeljena požarnim zidovima od ostalih prostora.

1.1.3. Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 19.

Zidovi na požarnim sektorima, izlazima i izlaznim putevima ne smiju imati nikakva oštećenja (pukotine), te trebaju imati negorive obloge, bez obzira da li su nosivi ili pregradni.

Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju od inspekcije za zaštitu od požara kad se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove građevine za koju treba građevinska dozvola ili u ostalim slučajevima po pribavljenom mišljenju odgovorne osobe za zaštitu od požara.

Oštećenja na zidovima (pukotine) moraju se odmah popraviti. Popravke se moraju izvesti materijalima koji imaju protupožarne karakteristike identične postojećem materijalu od kojeg je izveden zid.

U protupožarnim zidovima ne smiju se ostavljati nezaštićeni naknadno probijeni otvori. Ako se kroz otvor provode instalacije ili slično, potrebno je otvor zatvoriti vatrootpornim materijalom (negorivim).

U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati izvori topline.

U požarnim zidovima ne smiju se naknadno činiti nikakva slabljenja kako im se mjestimično ne bi smanjila otpornost na požar (smanjene debljine stijenke).

Članak 20.

Kod međukatnih konstrukcija koje imaju veću vatrootpornost (namijenjenih za sprečavanje širenja požara po vertikali) ne smiju se ostavljati nezaštićeni otvori. U takvom slučaju svi se međuprostori moraju brtviti negorivim vatrootpornim materijalom.

Na stropove puteva evakuacije ne smiju se stavljati dekoracije (gorive obloge) ili izrađivati spuštene stropovi s gorivim oblogama.

Članak 21.

Svi podovi, bez obzira na međukatnu konstrukciju ne smiju imati nikakvih nezaštićenih otvora.

Svaki otvor ili oštećenje u podu, radi izvođenja bilo kakvih radova, mora se odmah dovesti u prijašnje stanje.

Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni vatrootpornim materijalom.

1.1.4. Pokrovi i krovništa

Članak 22.

Pri izgradnji krovništa treba se držati sljedećeg:

- izbjegavati skladišta s tavanским prostorom, a također i sve krovne konstrukcije sa šuplinama;
- krovništa u pravilu moraju biti puna, izvedena od negorivog materijala;
- gorivi materijal može se upotrebljavati samo u minimalnim količinama koliko je potrebno za hidroizolaciju;
- krovnište mora pratiti požarni sektor tako da se njime ne može prenjeti požar s jednog sektora na drugi (u svezi s navedenim na granici požarnog sektora moraju se izvesti produžeci požarnih zidova iznad krovništa minimum 30 centimetara ili s obje strane granice požarnog sektora izvesti potpuno negorivi dio krovništa širine 2x160 centimetara);
- konstrukcija krovništa mora imati optimalnu vatrootpornost protiv požara a najmanje 30 min, što se kod neotpornih konstrukcija postiže protupožarnim premazima.

Članak 23.

Krovni pokrivač ne smije imati mehanička oštećenja.

Krovnište koje je izvedeno s određenom vatrootpornosti, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.

U prostoru tavana ne smiju se ostavljati nikakvi gorivi građevinski materijal niti predmeti koji mogu prouzročiti požar i omogućiti njegovo širenje.

Ako se pri radovima na krovništu upotrebljava izolacijska masa u vrućem stanju, topljenje mase ne smije se obavljati na krovništu, već se ista na krovnište mora dopremiti u zatvorenoj posudi.

1.1.5. Ostale građevne konstrukcije

Članak 24.

Dogradnja dijelova građevina treba biti takva da ne sprečavaju pristup vatrogasne tehnike do otvora na višim dijelovima građevine.

Članak 25.

Građevine Bolnice podijeljene su u 22 zasebna požarna sektora i to:

1. Požarni sektor 1 (prizemlje objekta G - ulazni hal, foajer, recepcija, caffè bar sa sanitarnim čvorovima, spremište, kancelarija, prostorije telefonske centrale, F objekat - hal sa stubištem i liftovima, ulazni prostor, skladište inventara i dva skladišta hrane),

I kat G i F objekta - galerija, ulazni prostor u terapiju, hal sa stubištem, kancelarije, sobe za smještaj, liftovi.

II kat F objekta - hal i stubišni prostor, soba dežurnog liječnika sa predprostorom i kupaonicom te sanitarnim čvorom.

III kat F objekta - hal sa stubištem, soba dežurnog liječnika sa predprostorom i kupaonicom te sanitarnim čvorom.

IV kat F objekta - hal sa stubištem, soba dežurnog liječnika sa predprostorom i kupaonicom te sanitarnim čvorom.

V kat F objekta - ulazni hal sa stubištem, soba 500 - kancelarija.

2. Požarni sektor 2 (prostorija uređaja za toplo zračno grijanje)
3. Požarni sektor 3 (prostorija dieselelektričnog agregata)
4. Požarni sektor 4 (prostorija tehničkog postrojenja)
5. Požarni sektor 5 (prostorija sterilizacije)
6. Požarni sektor 6 (prostorija upravljačkog ormara)
7. Požarni sektor 7 (prostorija toplinske stanice)
8. Požarni sektor 8 (strojarnica bazena i radionica)
9. Požarni sektor 9 (prostorije terapija naftalanom, kvarcanje, spremište, čekaonica)
10. Požarni sektor 10 (prostorije predprostora)
11. Požarni sektor 11 (prostorija bazena, kabineta, podvodna masaža)
12. Požarni sektor 12 (prostorije rendgenologije)
13. Požarni sektor 13 (prostorije praonice rublja, depo lijekova, sanitarni čvor)
14. Požarni sektor 14 (I kat F objekta - terapije, apartmani, sobe za odmor)
15. Požarni sektor 15 (II kat F objekta - sobe za smještaj pacijenata, dnevni boravak, soba za preglede, spremište)
16. Požarni sektor 16 (III kat F objekta - sobe za smještaj pacijenata, dnevni boravak s čajnom kuhinjom, soba za preglede, spremište)
17. Požarni sektor 17 (IV kat F objekta - sobe za smještaj pacijenata, dnevni boravak s čajnom kuhinjom, sobe za preglede, spremište)
18. Požarni sektor 18 (V kat F objekta - administrativni prostor uprave)
19. Požarni sektor 19 (V kat F objekta) restoran s kuhinjom i pratećim prostorijama)
20. Požarni sektor 20 (strojarnica dizala)
21. Požarni sektor 21 (kotlovnica)
22. Požarni sektor 22 (zajedničke prostorije kotlovnice - radionica, spremište,

garderoba, kancelarija)

Požarno opterećenje sektora 3 i 4 je srednje.

Požarno opterećenje ostalih sektora je nisko.

Članak 26.

U cilju sprečavanja i prenošenja požara s jedne građevine na drugu, te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara mora se osigurati slobodan prostor oko njih. Na tom prostoru ne smije se skladištiti, privremeno odlagati različite predmete ili uređaje, parkirati vozila i slično.

Pristupni putevi moraju se održavati glede osposobljenosti za promet vozila tako:

- da su uvijek čisti i prohodni,
- da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi dok nije osiguran drugi pristup do građevine,
- da su osposobljeni odgovarajućim oznakama i signalizacijom.

Nadalje, potrebno je osigurati da je na slobodnom prostoru moguć pristup nadzemnim i podzemnim hidrantima za gašenje požara.

1.2. Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 27.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarima električnih instalacija u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim informacijama.

Članak 28.

Za isključenje električne energije nakon završetka rada ili slučaj hitne potrebe izvedena je sklopka za hitni-nužni isklop napajanja električnom energijom koja je postavljena na odgovarajućem mjestu.

Članak 29.

Zabranjena je uporaba rastalnih osigurača koji su tijekom uporabe pregorili, te potom premošteni licnima bakrene žice, odnosno, zabranjena je uporaba neispravih ili predimenzioniranih rastalnih osigurača. Zabranjeno je postavljanje improvizirane električne instalacije.

U kućištu rastalnih osigurača moraju se nalaziti dosjedni vijci za odgovarajući tip rastalnog osigurača, ovisno o maksimalno dozvoljenom opterećenju pojedinog strujnog kruga.

U razvodnom ormaru električnih instalacija pored pojedinog rastalnog osigurača mora se nalaziti oznaka koji strujni krug se istih štiti.

Izmjenu rastalnih osigurača ili druge zahvate na električnoj instalaciji i uređajima mogu obavljati samo zadužene i stručne osobe odgovarajuće stručno osposobljene.

Članak 30.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su isti postavljeni.

Prostor oko razvodnog ormara mora uvijek biti slobodan.

Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

Ključevi ormara moraju se nalaziti kod osobe ovlaštene za obavljanje održavanja električnih instalacija, odnosno na za to predviđenom mjestu kod razvodnog ormara.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da pri isključenju električne energije ostanu uključena trošila za nužnu rasvjetu. Prilikom nestanka napona u električnoj mreži navedena trošila moraju se automatski napajati iz pomoćnog izvora napajanja (agregata).

Članak 31.

Sklopke u razvodnim ormarima moraju biti tako izvedene da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorima, te moraju odgovarati zahtjevima njihove namjene.

U pojedinim prostorima potrebno je postaviti sklopke koje isključuju cjelokupnu električnu instalaciju osim općeg i sigurnosnog osvjetljenja.

Na sklopkama moraju biti jasno označeni položaji ISKLJUČENO-UKLJUČENO, time da taj položaj označava i signalna žaruljica.

Članak 32.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

U razvodnim ormarima kao i na samim električnim instalacijama potrebno je redovito uklanjati prašinu.

Članak 33.

Ispitivanje električnih instalacija potrebno je obavljati sukladno odredbama važećih zakonskih propisa.

Električne instalacije moraju se stalno održavati u ispravnom stanju.

Članak 34.

Zabranjeno je priključenje električnih grijalica sa požarnim elementima na električnu mrežu u kancelarijskom prostoru, gdje njihova uporaba može izazvati nastanak požara.

1.3. Mjere zaštite od požara na gromobranskoj instalaciji

Članak 35.

Na svim građevinama u kojima se obavlja djelatnost ili borave ljudi moraju biti postavljene gromobranske instalacije sukladno važećim zakonskim propisima.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara.?????

U gromobranskim instalacijama svih građevina mora postojati tehnička dokumentacija i mora se voditi knjga gromobranske instalacije.

Članak 36.

Pregled gromobranskih instalacija tijekom uporabe mora se obavljati:

- poslije svakog popravka,
- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju,
- u redovnim periodičnim razmacima, ovisno o vrsti građevine ili njenog građevinskog dijela.

O svakom pregledu mora se sačiniti zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjima i iz njega se mora vidjeti da li je instalacija ispravna i koji su popravci na istoj eventualnoj potrebni.

Dokumentacija o ispitivanju gromobranske instalacije dostavlja se odgovornoj osobi za zaštitu od požara.

Članak 37.

Akumulatorska stanica mora se isključivo graditi od negorivog materijala, a podovi moraju biti izvedeni tako da ne izazivaju iskrenje.

Ventilacijski otvori postavljaju se pri dnu i vrhu prostorije i moraju biti zaštićeni zaštitnom mrežicom, a njihova površina mora iznositi 1/10 površine poda prostorije.

Pregrade za skladištenje i punjenje moraju biti čvrste, dobro izolirane i takve konstrukcije da se omogućava nesmetano ulaganje i izvlačenje akumulatora.

U prostoriji za punjenje akumulatora te čuvanje potrošnog materijala (sumporna kiselina, destilirana voda) ne smiju se obavljati drugi poslovi, te držati i odlagati drugi materijal (krpe, guma, papir i sl.).

Radnje u svezi s punjenjem akumulatora može obavljati samo stručno osoblje i osposobljeno za gašenje požara.

Članak 38.

Na ulazu u akumulatorsku stanicu treba postaviti tabele upozorenja sa sljedećim tekstom:

- “ZABRANJENO PUŠENJE”
- “ZABRANJEN PRILAZ OTVORENIM PLAMENOM”
- “ZABRANJEN ULAZ NEZAPOSLENIMA”

Kod priključenja ili isključenja akumulatora na instalaciju za punjenje provjeriti poklopac - čepove za zatvaranje pojedinih ćelija.

1.4. Mjere zaštite od požara za uređajima i instalacijama ventilacije i grijanja

Članak 39.

Svi uređaji i instalacije ventilacije i zagrijavanja moraju biti izvedeni i održavani tako da ne postoji opasnost od nastanka požara.

Način zagrijavanja, vrste grijaćih tijela i njihov smještaj moraju odgovarati namjeni prostorije.

U prostorijama građevine i njenim pojedinim građevinskim dijelovima ne smiju se upotrebljavati električna kuhala, električne grijalice s otvorenim grijaćima, električni radijatori i drugi slični aparati i grijaća tijela izuzev u prostorijama koje su odgovarajuće uređene uz prethodno pribavljeno odobrenje odgovorne osobe za zaštitu od požara.

Zagrijavanje poslovnih prostorija osigurano je sistemom centralnog grijanja koji je na plinsku kotlovnicu izvedena u krugu Bolnice.

Članak 40.

Održavanje i pregledi ispravnosti plinske kotlovnice za zagrijavanje poslovnih prostorija obavlja se sukladno važećim zakonskim propisima.

2. Ostale mjere zaštite od požara

Članak 41.

U određenim dijelovima građevina, gdje je smješteno gorivo ili se radi s lako zapaljivim materijalima zabranjeno je pušenje, uporaba otvorenog plamena, te držanje i smještaj tvari koje su sklone samozapaljivanju i mogu izazvati nastanak požara.

Tvari navedene u prethodnom stavku mogu se držati samo u posebno izgrađenim građevinama ili u posebnoj skladišnoj prostoru koji je izgrađen za tu svrhu, a prema propisima o smještaju i čuvanju tih tvari.

Članak 42.

Zapaljive tekućine (ulja, dizel goriva) potrebni za rad postrojenja i agregata zabranjeno je ispuštati u odvodnu kanalizacijsku mrežu.

Članak 43.

Rad s otvorenim plamenom (aparati za zavarivanje, rezanje i lemljenje) može se obavljati u prostorima građevine ili drugim prostorima tek nakon pribavljenog pismenog odobrenja osobe zadužene za zaštitu od požara i navedenih mjera koje se moraju poduzeti prije započinjanja radova, kao i za vrijeme obavljanja istih.

Članak 44.

Sav nastali otpad (posebno papirnata i kartonska ambalaža i slično) mora se nakon završetka smjene iznijeti iz radnih i ostalih prostorija na za to određeno mjesto.

2.1. Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 45.

U Bolnici je postavljena i izvedena sljedeća oprema i sredstva za gašenje i dojavu požara:

1. ručni vatrogasni aparati (broj, vrsta i raspored ručnih vatrogasnih aparata po
2. prostorijama što je u prilogu ovog Pravilnika),
3. vanjska hidrantska mreža s podzemnim hidrantima (broj i razmještaj predložen u prilogu Pravilniku),
4. unutarnja hidrantska mreža (broj i razmještaj zidnih hidranata po prostorijama predložen u prilogu Pravilnika),
5. sustav za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para.

2.1.1. Vatrogasni aparati

Članak 46.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodični pregled i kontrolno ispitivanje.

Članak 47.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja odgovorna osoba za zaštitu od požara i to:

- najmanje jednom mjesečno u prostorima gdje se vatrogasni aparati nalaze na otvorenom prostoru;
- najmanje jednom u tri mjeseca, vatrogasne aparate koji se nalaze u prostorijama u kojima nisu izloženi djelovanju vanjskih utjecaja;
- vizualni pregled aparata potrebno je obavljati redovito neovisno o redovnom pregledu od strane odgovorne osobe za poslove zaštite od požara. Kontrolu provode i svi zaposlenici, te o zatečnim nepravilnostima izvješćuju odgovornu osobu za zaštitu od požara.

Članak 48.

O izvršenim redovnim pregledima vodi se evidencija.

Redovni pregled vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s važećim zakonskim propisima.

Nedostatke uočene redovitim pregledom, treba otkloniti odmah, a ukoliko to nije moguće, putem ovlaštenog serviser.

Obrazac zapisnika iz stavka 1. ovog članka predložen je u prilogu ovog Pravilnika.!!!!

Članak 49.

Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja ovlašteno trgovačko društvo koje je registrirano za te poslove i posjeduje odobrenje za obavljanje tih poslova izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 50.

Postupak i radnje periodičnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutarnji pregled spremnika vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvođač ili njegov ovlašten zastupnik.

Periodični servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

Pri stavljanju vatrogasnog aparata, u uporabu nije potrebno izvršiti periodični servis do isteka garancije, odnosno najdulje godinu dana.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara odgovorna je da vatrogasni aparati budu pregledani i nakon pregleda označeni odgovarajućim naljepnicama na način kako je to predviđeno važećim zakonskim propisima.

Članak 51.

O izvršenim periodičnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata vodi se evidencija.

Članak 52.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i posjeduje odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje istih.

Sadržaj kontrolnog ispitivanja propisan je važećim zakonskim propisima.

Članak 53.

Kontrolno ispitivanje svih ručnih vatrogasnih aparata, osim vatrogasnih aparata tipa CO₂, koji su stariji od 15 godina, obavlja se u rokovima od pet godina.

O izvršenom kontrolnom ispitivanju vatrogasnih aparata iz stavka 1. ovog članka vodi se zapisnik u koji se unosi datum ispitivanja, utvrđeno stanje i tko je ispitivanje obavio.

2.1.2. Sustav za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (sustav za detekciju plina)

Članak 54.

Ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (sustav za detekciju plina) instaliranog u građevini Bolnice obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i posjeduje odobrenje Ministarstva unutarnjeg poslova za obavljanje tih poslova.

Članak 55.

Ispitivanje ispravnosti funkcioniranja sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (sustav za detekciju plina) instaliranog u građevini (kotlovnici) Bolnice potrebno je obavljati jednom godišnje.

Opseg i način ispitivanja propisan je člankom 21. Pravilnika o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara. ("Narodne novine" br. 35/94).

Članak 56.

O izvršenom periodičkom pregledu sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (sustav za detekciju plina) vodi se evidencija.

2.1.3. Hidrantska mreža za gašenje požara (vanjska i unutarnja)

Članak 57.

Ispitivanje hidrantske mreže za gašenje požara instalirane u krugu Bolnice i građevinama Bolnice obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i posjeduje odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje istih.

Članak 58.

Ispitivanje ispravnosti funkcioniranja sustava hidrantske mreže za gašenje požara instaliranog u Bolnici potrebno je obavljati sukladno Pravilniku o hidratanskoj mreži za gašenje požara.

Članak 59.

Zapisnik o ispitivanju potpisuje ispitivač i odgovorna osoba u pravnoj osobi koje je registrirano za obavljanje ispitivanja i posjeduje odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Članak 60.

Evidencije o provedenim ispitivanjima hidrantske mreže za gašenje požara čuvaju se kod odgovorne osobe za zaštitu od požara.

III. USTROJ I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE I PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 61.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara je nositelj cjelokupnih poslova iz zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na svim građevinama, građevinskim dijelovima i prostoru u vlasništvu Bolnice, kao i na svim radnim mjestima.

U svezi poboljšanja zaštite od požara u Bolnici odgovorna osoba za zaštitu od požara savjetuje ravnatelja i druge odgovorne osobe u pogledu potrebnih financijskih ulaganja u cilju provedbe mjera propisanih zakonom, podzakonskim aktima, prihvaćenim pravilima tehničke prakse u svezi povećanja sigurnosti.

Poslove odgovorne osobe za zaštitu od požara može obavljati osoba koja ima najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, te položen stručni ispit.

Članak 62.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara i eksplozije, neposredno priopćava rezultate odgovornim osobama Bolnice.

O provedenom internom nadzoru, odgovorna osoba za zaštitu od požara, obvezna je sačiniti zapisnik s utvrđenim stanjem koji se ulaže u evidenciju internih nadzora.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara surađuje s drugim trgovačkim društvima, ustanovama, znanstvenim institucijama, vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara i eksploziva u svezi poboljšanja zaštite od požara.

Članak 63.

U slučaju većeg nastanka opasnosti od požara i eksplozije, dežurno osoblje mora surađivati s odgovornom osobom za zaštitu od požara, koja je obvezna u takvim slučajevima staviti se na raspolaganje u svezi saniranja nastale situacije.

Članak 64.

Kada odgovorna osoba za zaštitu od požara utvrdi da neka građevina ili dio građevine (odjel) u sastavu Bolnice ne zadovoljava uvjete sigurnosti za daljnji rad, obvezan je pismeno, o istom, izvjestiti ravnatelja.

Svaki zaposlenik u Bolnici obvezan je žurno prijaviti odgovornoj osobi za zaštitu od požara svaku uočenu opasnost od požara ili eksplozije.

Članak 65.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara obavlja sljedeće poslove:

- kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara na projektu za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina i odjela, te nabavku opreme i sredstava za zaštitu od požara;
- kontrolu provedbe internog pravilnika i općih akata te uputa za siguran rad;
- kontrolu kretanja, zadržavanja i rada pojedinca i vanjskih izvođača radova te izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad s otvorenim plamenom u prostorijama gdje je uporaba istog zabranjena;
- kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti zaposlenika u rukovanju sredstvima za siguran rad i sredstvima za gašenje požara;
- kontrola izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija odjela i građevina u pogledu provođenja mjera zaštite od požara;
- daje mišljenje u svezi nabavke nove opreme i sredstava za gašenje;
- kontrolira provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima prilikom obavljanja svakog posla, te druge kontrole u pogledu zaštite od požara a koje ovise o specifičnostima tehnologije obavljanja djelatnosti i kontrole propisane ovim Pravilnikom;
- prati primjenu propisa i normi iz područja zaštite od požara, te sudjeluje u izradi novih ili predlaganja promjena postojećih internih akata iz područja zaštite od požara;
- izrađuje opći akt, upute za rad na siguran način, projekte i druge akte iz područja zaštite od požara;
- izrađuje program osposobljavanja i obuke zaposlenika za rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara, organizira i izvodi osposobljavanje i obuku, te vodi evidenciju o tome;
- vodi brigu o servisiranju i ispitivanju uređaja i sredstava za dojavu i gašenje požara;
- osigurava provedbu navedenih mjera po rješenju nadležne inspekcije.

Članak 66.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, odgovorna osoba za zaštitu od požara ima pravo:

- udaljiti zaposlenika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine (unos i otvorenu vatru u zabranjeni prostor, obavlja u tom prostoru radove rezanja, varenja i slično bez poduzetih posebnih propisanih mjera i pribavljenog odobrenja) te o tome izvjestiti neposrednog rukovoditelja;
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi;
- obaviti provjeru znanja zaposlenika u pogledu rukovanja aparatima i opremom za gašenje požara;
- utvrđeno neporovođenje propisanih ili navedenih mjera zaštite od požara prijaviti neposrednom rukovoditelju, te o tome izvjestiti ravnatelja.

Članak 67.

Rukovoditelji odjela, glavna sestra i glavni fizioterapeut obvezni su kontrolirati zaposlenike u pogledu primjene mjera zaštite od požara i eksplozija tijekom rada.

Za utvrđene propuste osobe iz prethodnog stavka imaju pravo zaposlenika udaljiti s rada.

IV. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

1. Motrenje

Članak 68.

Zaposlenici Tehničkog odjela osiguravaju 24 satno prisustvo u Bolnici, kao i dežurne medicinske sestre.

Članak 69.

Svi zaposlenici u sklopu obnašanja radnih zadataka zaduženi su u svom djelokrugu za uočavanje eventualne pojave u krugu i građevinama Bolnice.

2. Javljanje

Članak 70.

Na području Bolnice javljanje požara može se ostvariti telefonom.

Svaki zaposlenik Bolnice ili bilo koja druga osoba u Bolnici koja opazi nastanak požara na prostoru ili u neposrednoj blizini Bolnice ili opazi takvo stanje koje bi moglo izazvati nastanak požara, obvezna je žurno telefonom ili na bilo koji drugi način, izvršiti izvješćivanje profesionalne vatrogasne postrojbe Ivanić Grad.

Nakon izvješćivanja profesionalne vatrogasne postrojbe o istom je potrebno izvjestiti Policijsku postaju Ivanić Grad.

Članak 71.

Prilikom dojave požara telefonom moraju se dati sljedeći podaci:

- mjesto nastanka požara ili neke druge pojave;
- priroda događaja ili veličina požara;

- prezime i ime dojavljivača;
- mjesto s kojeg je izvršena dojava.

3. Uzbunjivanje

Članak 72.

U krugu Bolnice postoji samo jedan način uzbunjivanja i to za sve radnike i osobe zatečene u Bolnici.

Uzbunjivanje obavlja djelatnik Tehničkog odjela ili dežurna medicinska sestra koji su zatečeni u obnašanju svojih poslova.

Članak 73.

Radnici i ostale osobe zatečene u Bolnici, a koje su zatečene u prostoriji ili građevini u kojoj je došlo do nastanka požara obvezni su pokušati ugasiti nastali požar raspoloživom vatrogasnom opremom i sredstvima, a ukoliko to nije moguće potrebno je napustiti predmetnu prostoriju ili građevinu u što kraćem roku.

Članak 74.

Prostoriju ili građevinu u kojoj je došlo do nastanka požara posljednji napušta neposredni rukovoditelj, odnosno u njegovoj odsutnosti osoba koja ga zamjenjuje.

Osoba koja zadnja napušta prostoriju ili građevinu, obvezna je zatvoriti sve otvore uključujući prozore i vrata te obustaviti ventilaciju građevine na glavnoj sklopki razvodnog ormara električnih instalacija i isključiti napajanje električnom energijom.

V. OSPOSABLJAVANJE ZAPOSLENIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA I UPOZNAVANJE S OPASNOSTIMA

1. Osposobljavanje zaposlenika

Članak 75.

Svaki zaposlenik, prije rasporeda na radno mjesto, mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno osam školskih sati na način i po programu utvrđenom važećim zakonskim propisima.

Osposobljavanje zaposlenika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete i ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Članak 76.

Program osposobljavanja zaposlenika sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu, zaposlenika je potrebno upoznati sa:

- a) osnovni pojmovi o gorenju tvari koje se nalaze u prostorijama Bolnice, a s kojima zaposlenici dolaze u neposredan ili posredan doticaj;
 - podjela tvari s obzirom na gorivost, te njihova agregatna stanja;
 - uvjeti koji moraju biti ispunjeni za nastanak gorenja te širenja požara;
 - produkti koji nastaju kao posljedica gorenja (njihov utjecaj na čovjeka i drugo);
- b) sredstava kojima je moguće ugasiti nastali požar:
 - voda, pjena, CO₂, prah, balon i priručna sredstva - njihova učinkovitost;
 - mjere koje je potrebno poduzimati pri gašenju da ne dođe do ozljeda;

- c) oprema i uređaji za gašenje i dojavu požara;
- ručni aparati za početno gašenje požara, te njihova primjena;
 - hidrantska mreža, unutarnja i vanjska, s opremom za hidrante, te njihova primjena;
 - vatrodjavni sustav i njihova uloga u otkrivanju požara, te kratak opis rada sustava i opis komponenata;
- d) gašenje požara u specifičnim uvjetima:
- na električnim instalacijama;
 - na zapaljenoj osobi;
 - postupci zaposlenika u prostoriji ili građevini kada proradi sustav za dojavu požara.

U praktičnom dijelu zaposlenika je potrebno upoznati sa:

- rukovanjem ručnim vatrogasnim aparatima (praktična vježba gašenja požara tipskim aparatima s kojima se raspolaže),
- rukovanje opremom za gašenje požara postavljenom na vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu (gašenje požara vodom iz hidrantskog priključka).

Članak 77.

Radnicima, koji uspješno polože teoretski i praktični dio osnovnog programa osposobljavanja za rad na pojedinom radnom mjestu u pogledu obučenosti iz oblasti zaštite od požara, izdaje se uvjerenje čiji je oblik i sadržaj propisan važećim zakonskim propisima.

Članak 78.

Sva uvjerenja o provedenim stručnim osposobljavanjima, te provedenim obukama čuvaju se u dosjeu radnika, a kopija uvjerenja čuva se kod odgovorne osobe za zaštitu od požara.

2. Upoznavanje radnika s opasnostima na radnom mjestu

Članak 79.

Svakog radnika koji prvi puta dolazi na radno mjesto, neposredni rukovoditelj, obavezan je usmeno upoznati s opasnostima u pogledu nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i u njegovoj okolini, te s poduzimanjem mjera zaštite.

U slučaju da se radnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo na kojem su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, s neposrednim opasnostima i mjerama koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu, obavezan ga je upoznati neposredni rukovoditelj, te ponoviti postupak.

Članak 80.

Radnici, koji tijekom jedne radne smjene ili tijekom određenog vremenskog razdoblja, redovito ili povremeno obavljaju više različitih poslova moraju za te poslove biti osposobljeni te ih neposredni rukovoditelj mora upoznati sa svim opasnostima i mjerama zaštite od požara na tim poslovima.

VI. OBVEZE RUKOVODITELJA ODJELA I DRUGIH ZAPOSLENIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENE PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

1. Obveze rukovoditelja odjela

Članak 81.

Ravnatelj Bolnice odgovoran je za provedbu mjera zaštite od požara i eksplozija propisanih važećim tehničkim normama kao i mjera navedenih rješenjem nadležne inspekcije za zaštitu od požara.

Članak 82.

Rukovoditelji odjela, glavna sestra, glavni fizioterapeut i voditelji odsjeka odgovorni su da se, prije početka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka, provode mjere zaštite od požara i eksplozije.

Članak 83.

Osobe iz članka 82. obavljaju kontrolu i nadzor u pogledu primjene propisanih i navedenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima, na odjelima, u prostorima građevine za koje je zadužen. O uočenim nedostacima sastavlja zapisnik s prijedlogom i rokovima za njihovo otklanjanje.

Navedene osobe vode brigu o potrebi postavljanja odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima ovisno o tehnološkom postupku djelatnosti kao i o njihovoj ispravnosti, redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima.

Navedene osobe odgovorne su za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje požara.

Članak 84.

Dužnosti osoba navedenih u članku 82. ovog Pravilnika su:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara;
- nakon završetka rada, prije odlaska iz radnih prostora, provjeriti da li su poduzete potrebne mjere zaštite od požara;
- prekinuti rad na radnom mjestu ili tehnološkom procesu, sredstvu rada i u radnoj okolini, ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak ili širenje požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara;
- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara s odgovornom osobom dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka, ili ako se to ne može, dogovoriti se o privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje;
- izvijestiti odgovornu osobu za zaštitu od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara;
- u slučaju neizvršenja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara inicira pokretanje opomene.

2. Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 85.

Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozije su:

- poduzimati, provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštita od požara na radnom mjestu i radnom prostoru;
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu;
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u pogledu novih poslova na predmetnom radnom mjestu;
- tijekom rada i po završetku rada pratiti i kontrolirati rad i ispravnost strojeva, uređaja, instalacija i drugih sredstava i svaki kvar ili neispravnost koja bi mogla prouzročiti nastanak požara, odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju;
- pridržavati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koji su postavljeni na radnom mjestu i u radnom prostoru;
- brinuti se da pristup radnom mjestu bude slobodan i prohodan, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile eventualno nastale posljedice;
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara ako nisu osigurane mjere zaštite od požara i eksplozija;
- aktivno sudjelovati u gašenju eventualno nastalog požara na svim građevinama i u krugu Bolnice;
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima nalijepljenim na opremi.

3. Odgovornost zbog nepoštivanja propisanih i navedenih mjera zaštite od požara

Članak 86.

Za neosiguravanje financijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih mjera te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije odgovoran je ravnatelj.

Osobe iz članka 82. ovog Pravilnika odgovorne su za posljedice koje proizlaze iz obnašanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane mjere zaštite od požara.

Članak 87.

Osobe iz članka 82. ovog Pravilnika čine lakšu povredu radne obveze u slučajevima neizvršavanja obveza koje su propisane za sve zaposlenike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz područja zaštite od požara, pa zbog toga može nastati ili je nastala manja materijalna šteta na imovini.

Osobe iz članka 82. ovog Pravilnika čine težu povredu radne obveze kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz zaštite od požara, pa je zbog toga nastupila veća materijalna šteta za imovinu i lakše ili teže tjelesne ozljede zaposlenika.

Članak 88.

Lakše povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju širenja požara ako su njima nastale manje materijalne štete kao posljedica požara;
- nemarno ili nesavjesno obavljanje obveza u svezi sa zaštitom od požara ako nije izazvan požar ili eksplozija ili je nastala manja materijalna šteta;
- neprijavljivanje rukovoditelju ili odgovornoj osobi za zaštitu od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozija;
- nemarno ili nesavjesno ponašanje spram opreme i sredstava za gašenje požara;
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju kada se to, iz preventivnih razloga, zahtijeva.

Članak 89.

Teže povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozije su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete kao posljedica požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po život i zdravlje radnika ili imovine;
- nemarno ili nesavjesno obavljanje radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je nastupila lakša posljedica po radnika ili imovinu;
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozija unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovine;
- neopravdano odbijati izvršavanje pojedinih odluka, instrukcija i naputaka iz zaštite od požara koje su donjele i naložile osobe iz članka 82. ovog Pravilnika ili odgovorne osobe za zaštitu od požara a zbog čega je došlo do nastanka požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine;
- neprijavljivanje rukovoditelju ili odgovornoj osobi za zaštitu od požara pojavu koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala posljedica po život i zdravlje radnika i imovina;
- nepridržavanje propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku, ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovine;
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastanka požara i njegovog gašenja ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovine.

Članak 90.

Radniku se, zbog povrede radne obveze iz oblasti zaštite od požara propisanih ovim Pravilnikom, može dati opomena.

VII. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 91.

Svaki radnik, koji prvi zamjeti neposrednu opasnost nastanka požara, obavezan je poduzeti mjere zaštite od požara ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili za drugu osobu, te obavijestiti osobu odgovornu za zaštitu od požara.

Ako radnik to nije u stanju samostalno učiniti, obavezan je odmah obavijestiti ostale radnike i najbližu vatrogasnu postrojbu radi pružanja pomoći u intervenciji lokaliziranja i gašenja nastalog požara.

Prilikom dojave o nastalom požaru, radnik mora dati sljedeće podatke:

- ime, prezime i broj telefona s kojeg se javlja;
- mjesto (lokaciju požara) i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe;
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru;
- vrstu materijala koji gori (drvo, instalacija i sl.);
- da li u požaru ima ozlijeđenih.

Članak 92.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara, svaki zaposlenik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu energiju;
- zatvoriti dovod plina;
- izvesti na siguran prostor motorna vozila;
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

Članak 93.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara, čim sazna za požar, utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti u pogledu uporabe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i slično.

Osoba iz stavka 1. stavka ovog članka preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe.

Osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje, te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

Prilikom gašenja, na mjestu požara, smije se nalaziti samo potreban broj radnika koji učestvuju u akciji gašenja.

U cilju smanjenja šteta mora se voditi računa da se izbjegne nepotrebno polijevanje vodom po predmetima i inventaru, te se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Članak 94.

Nakon završetka gašenja požara, odgovorni radnik zajedno s rukovoditeljem, obavezan je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovne pojave požara;
- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana ako je požar ugašen tijekom noći;

- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 95.

Upotrebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je po završetku intervencije dovesti u ispravno stanje i odložiti na za to predviđeno mjesto.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje biti na snazi Pravilnik o zaštiti od požara, Ur. broj:1643/96 od dana 12. prosinca 1996. godine.

Članak 97.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 98.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Bolnice dana 15.11.2013., a stupa na snagu osmi dana od dana objave na oglasnoj ploči.

Ravnatelj:
Goran Maričić, dr.med.,v.r.

RASPORED RUČNIH I PRIJEVOZNIH VATROGASNIH APARATA

Građevina (prostor)	Prostorija	Klasa požara (A,B,C,D,E)	Požarno opterećenje (GJ/m2)	Površina prostorije (m2)	Broj vatrogasnih aparata po vrstama										
					S 6	S 9	CO2- 5	V-9	PH-9	HAL 6	2x CO2- 10	S 50	S 100	HAL5 0	PH- 50
“F”	PRIZEM LJE		1	177,96	-	3	-								
-”-	I kat		1	382,2	1	1									
-”-	I kat (terapije)		1	494,5	-	2	-								
“G”	naftalano terapije		1	240,3	-	3									
-”-	bazen		1	148,50	-	1									
“F”	II kat		1	608,14	-	5									
-”-	III kat		1	608,14	2	3									
-”-	IV kat		1	608,14		5									
-”-	V kat		1	614,00		5									
-”-	str.liftova		1	39	S- 2P	3 ko m									

Voditelj:
Sakib Kustura, dipl.ing.stroj.

RASPORED RUČNIH I PRIJEVOZNIH VATROGASNIH APARATA

Građevina (prostor)	Prostorija	Klasa požara (A,B,C,D,E)	Požarno opterećenje (GJ/m2)	Površina prostorije (m2)	Broj vatrogasnih aparata po vrstama										
					S 6	S 9	CO2- 5	V-9	PH- 9	HAL 6	2x CO2- 10	S 50	S 100	HAL 50	PH-50
kotlovnica	kotlovnica		1	204,4	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MPRS	MPRS				-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
“G”	KLIMA		1	25,56	-	1									
-”-	AGREGA T		1	25,56	-	1									
-”-	TEH.POST .		1-2	196,28	-	3									
-”-	PODSTAN ICA		1	89,28	-	2									
-”-	STERILIZ ACIJA		1-2	31,68	-	2									
-”-	UPRAV. SOBA		1	8,48	-	1									
-”-	STR. BAZENA		1	36,4	-	1									
”G”	ATRIJ		1	400	-	4									
-”-	RECEPCIJ A		1	64,8	-	1									

Voditelj:

Sakib Kustura, dipl.ing.stroj.

